水質試験成績表（原水）

令和8年度

試験項目＼採水箇所			岩屋浄水場(岩屋5号水源)				岩屋浄水場(赤浦1号水源)				岩屋浄水場(赤浦2号水源)				徳田浄水場(徳田1号水源)				徳田浄水場(徳田2号水源)				検査回数
			5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	
気温		(℃)	23.1	31.8			23.1	31.8			23.1	31.8			23.1	31.8			23.1	31.8			4
水温		(℃)	15.3	15.5			14.6	15.5			14.3	14.8			18.4	18.5			16.2	16.7			4
水質基準項目	1	一般細菌 (個／ml)	92	0			0	0			0	0			0	0			0	0			4
	2	大腸菌	陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			4
	3	カドミウム及びその化合物 (mg／l)	<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			1
	4	水銀及びその化合物 (mg／l)	<0.00005	－			0.00015	－			<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			1
	5	セレン及びその化合物 (mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	6	鉛及びその他の化合物 (mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	7	ヒ素及びその化合物 (mg／l)	0.008	－			0.003	－			<0.001	－			0.002	－			0.003	－			1
	8	六価クロム化合物 (mg／l)	<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			1
	9	亜硝酸態窒素 (mg／l)	<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.2	－			0.3	－			0.7	－			<0.1	－			0.2	－			1
	12	フッ素及びその化合物 (mg／l)	<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			0.09	－			<0.08	－			1
	13	ホウ素及びその化合物 (mg／l)	<0.1	－			<0.1	－			0.3	－			<0.1	－			<0.1	－			1
	14	四塩化炭素 (mg／l)	<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			1
	15	1,4-ジオキサン (mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	17	ジクロロメタン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	18	テトラクロロエチレン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	19	トリクロロエチレン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	21	ベンゼン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	22	塩素酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	23	クロロ酢酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	24	クロロホルム (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	25	ジクロロ酢酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	26	ジブロモクロロメタン (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	27	臭素酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	28	総トリハロメタン (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	29	トリクロロ酢酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	30	ブロモジクロロメタン (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	31	ブロモホルム (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	32	ホルムアルデヒド (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	33	亜鉛及びその化合物 (mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	34	アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.02	－			0.02	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	35	鉄及びその化合物 (mg／l)	0.02	<0.01			1.10	0.09			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			0.03	0.02			4
	36	銅及びその化合物 (mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	37	ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	21.8	－			14.8	－			15.3	－			14.0	－			13.0	－			1
	38	マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.008	－			0.026	－			<0.001	－			<0.001	－			0.001	－			1
	39	塩化物イオン (mg／l)	14.6	16.9			11.2	10.8			18.6	19.3			10.1	10.6			12.2	12.2			4
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg／l)	71.0	72.0			98.0	67.0			108	124			68.0	69.0			62.0	65.0			4
	41	蒸発残留物 (mg／l)	153	－			173	－			194	－			139	－			133	－			1
	42	陰イオン界面活性剤 (mg／l)	<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			1
	43	ジェオスミン (mg／l)	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	44	2-メチルイソボルネオール (mg／l)	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	45	非イオン界面活性剤 (mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	46	フェノール類 (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg／l)	<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			0.5	0.5			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			4
	48	pH値	8.0	8.0			7.2	7.8			6.7	6.8			8.1	8.1			8.1	8.1			4
	49	味	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	50	臭気	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			4
	51	色度 (度)	<0.5	<0.5			16.0	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			4
	52	濁度 (度)	<0.1	<0.1			5.9	0.1			0.2	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			4

水質試験成績表（原水）

令和8年度

試験項目			採水箇所	高階地区浄水場(高階5号水源)				高階浄水場(高階2号水源)				高階浄水場(高階3号水源)				高階浄水場(高階4号水源)								検査回数
				5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月	5月	8月	11月	2月					
気温			（℃）	23.1	31.8			23.1	31.8			23.1	31.8			23.1	31.8							4
水温			（℃）	13.8	13.8			15.6	15.7			14.6	14.6			14.5	14.7							4
水質基準項目	1	一般細菌	(個／ml)	0	0			0	0			0	0			0	0							4
	2	大腸菌		陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性							4
	3	カドミウム及びその化合物	(mg／l)	<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－							1
	4	水銀及びその化合物	(mg／l)	<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－							1
	5	セレン及びその化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－							1
	6	鉛及びその他の化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－							1
	7	ヒ素及びその化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－							1
	8	六価クロム化合物	(mg／l)	<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－							1
	9	亜硝酸態窒素	(mg／l)	<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－							1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－							1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)	0.1	－			0.3	－			0.4	－			0.7	－							1
	12	フッ素及びその化合物	(mg／l)	<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－							1
	13	ホウ素及びその化合物	(mg／l)	<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－							1
	14	四塩化炭素	(mg／l)	<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－							1
	15	1,4-ジオキサン	(mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－							1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－							1
	17	ジクロロメタン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－							1
	18	テトラクロロエチレン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－							1
	19	トリクロロエチレン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－							1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	21	ベンゼン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－							1
	22	塩素酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	23	クロロ酢酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	24	クロロホルム	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	25	ジクロロ酢酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	26	ジブロモクロロメタン	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	27	臭素酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	28	総トリハロメタン	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	29	トリクロロ酢酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	30	ブロモジクロロメタン	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	31	ブロモホルム	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	32	ホルムアルデヒド	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－							－
	33	亜鉛及びその化合物	(mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－							1
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－							1
	35	鉄及びその化合物	(mg／l)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01							4
	36	銅及びその化合物	(mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－							1
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg／l)	12.5	－			14.0	－			14.6	－			13.8	－							1
	38	マンガン及びその化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－							1
	39	塩化物イオン	(mg／l)	12.4	12.6			11.9	12.0			13.4	13.6			15.2	15.2							4
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg／l)	16.0	16.0			81.0	83.0			102.0	101			90.8	90.2							4
	41	蒸発残留物	(mg／l)	75	－			147	－			170	－			167	－							1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg／l)	<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－							1
	43	ジェオスミン	(mg／l)	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－							1
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg／l)	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－							1
	45	非イオン界面活性剤	(mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－							1
	46	フェノール類	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－							1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg／l)	<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3							4
	48	pH値		6.3	6.3			7.4	7.5			7.6	7.6			7.8	7.8							4
	49	味		－	－			－	－			－	－			－	－							－
	50	臭気		異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし							4
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5							4
	52	濁度	（度）	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1							4

水質試験成績表（原水）

令和8年度

試験項目＼採水箇所			田鶴浜浄水場（田鶴浜1号水源）				田鶴浜浄水場（田鶴浜2号水源）				田鶴浜浄水場（田鶴浜4号水源）				田鶴浜浄水場（田鶴浜5号水源）				田鶴浜浄水場（田鶴浜7号水源）				検査回数
			6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	
気温		（℃）	21.8	31.0			21.8	31.0			21.8	31.0			21.8	31.0			21.8	31.0			4
水温		（℃）	20.2	20.6			18.6	19.2			18.8	19.1			17.1	17.4			16.6	17.2			4
水質基準項目	1	一般細菌	（個／ml）	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			4
	2	大腸菌		陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			4
	3	カドミウム及びその化合物	（mg／l）	<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			1
	4	水銀及びその化合物	（mg／l）	<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			1
	5	セレン及びその化合物	（mg／l）	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	6	鉛及びその他の化合物	（mg／l）	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	7	ヒ素及びその化合物	（mg／l）	0.001	－			<0.001	－			0.001	－			0.001	－			0.002	－			1
	8	六価クロム化合物	（mg／l）	<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			1
	9	亜硝酸態窒素	（mg／l）	<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg／l）	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg／l）	<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			1
	12	フッ素及びその化合物	（mg／l）	0.09	－			<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			1
	13	ホウ素及びその化合物	（mg／l）	<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			1
	14	四塩化炭素	（mg／l）	<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			1
	15	1,4-ジオキサン	（mg／l）	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg／l）	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	17	ジクロロメタン	（mg／l）	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	18	テトラクロロエチレン	（mg／l）	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	19	トリクロロエチレン	（mg／l）	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	21	ベンゼン	（mg／l）	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	22	塩素酸	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	23	クロロ酢酸	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	24	クロロホルム	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	25	ジクロロ酢酸	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	26	ジブロモクロロメタン	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	27	臭素酸	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	28	総トリハロメタン	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	29	トリクロロ酢酸	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	30	ブロモジクロロメタン	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	31	ブロモホルム	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	32	ホルムアルデヒド	（mg／l）	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	33	亜鉛及びその化合物	（mg／l）	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	34	アルミニウム及びその化合物	（mg／l）	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	35	鉄及びその化合物	（mg／l）	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			0.03	0.06			<0.01	<0.01			0.01	<0.01			4
	36	銅及びその化合物	（mg／l）	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	37	ナトリウム及びその化合物	（mg／l）	37.3	－			22.3	－			46.0	－			48.0	－			32.5	－			1
	38	マンガン及びその化合物	（mg／l）	0.002	－			0.006	－			0.004	－			0.003	－			0.006	－			1
	39	塩化物イオン	（mg／l）	14.2	14.8			12.3	12.5			16.4	16.9			15.2	15.4			14.8	14.9			4
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	（mg／l）	24.2	23.8			46.6	45.8			11.4	16.1			9.8	9.3			52.0	50.6			4
	41	蒸発残留物	（mg／l）	181	－			148	－			188	－			188	－			193	－			1
	42	陰イオン界面活性剤	（mg／l）	<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			1
	43	ジェオスミン	（mg／l）	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	44	2-メチルイソボルネオール	（mg／l）	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	45	非イオン界面活性剤	（mg／l）	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	46	フェノール類	（mg／l）	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	（mg／l）	<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			4
	48	pH値		8.4	8.2			8.2	8.3			8.3	8.3			8.4	8.4			8.2	8.3			4
	49	味		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	50	臭気		異常なし	異常なし			異常なし	硫化水素臭			硫化水素臭	硫化水素臭			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			4
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			4
	52	濁度	（度）	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			4

水質試験成績表（原水）

令和8年度

試験項目＼採水箇所			河内浄水場(河内水源)				外原浄水場(外原水源)				瀬嵐浄水場(瀬嵐水源)				検査回数
			6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	
気温		（℃）	21.8	31.0			21.8	31.0			21.8	31.0			4
水温		（℃）	17.3	21.7			16.3	17.5			15.2	15.5			4
水質基準項目	1	一般細菌 (個／ml)	650	1,100			0	0			16	0			4
	2	大腸菌	陽性	陽性			陰性	陰性			陰性	陰性			4
	3	カドミウム及びその化合物 (mg／l)	<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			1
	4	水銀及びその化合物 (mg／l)	<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			1
	5	セレン及びその化合物 (mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	6	鉛及びその他の化合物 (mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	7	ヒ素及びその化合物 (mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	8	六価クロム化合物 (mg／l)	<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			1
	9	亜硝酸態窒素 (mg／l)	<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	0.2	－			<0.1	－			<0.1	－			1
	12	フッ素及びその化合物 (mg／l)	<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			1
	13	ホウ素及びその化合物 (mg／l)	<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			1
	14	四塩化炭素 (mg／l)	<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			1
	15	1,4-ジオキサン (mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	17	ジクロロメタン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	18	テトラクロロエチレン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	19	トリクロロエチレン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	21	ベンゼン (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	22	塩素酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	23	クロロ酢酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	24	クロロホルム (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	25	ジクロロ酢酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	26	ジブロモクロロメタン (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	27	臭素酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	28	総トリハロメタン (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	29	トリクロロ酢酸 (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	30	ブロモジクロロメタン (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	31	ブロモホルム (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	32	ホルムアルデヒド (mg／l)	－	－			－	－			－	－			－
	33	亜鉛及びその化合物 (mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	34	アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	0.11	－			<0.01	－			0.02	－			1
	35	鉄及びその化合物 (mg／l)	0.19	0.14			0.01	0.01			0.63	0.32			4
	36	銅及びその化合物 (mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	37	ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	10.5	－			15.5	－			12.6	－			1
	38	マンガン及びその化合物 (mg／l)	0.011	－			<0.001	－			0.060	－			1
	39	塩化物イオン (mg／l)	12.6	12.5			16.7	17.2			11.9	11.8			4
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg／l)	23.2	25.0			50.8	50.0			47.5	48.6			4
	41	蒸発残留物 (mg／l)	88	－			150	－			152	－			1
	42	陰イオン界面活性剤 (mg／l)	<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			1
	43	ジェオスミン (mg／l)	0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	44	2-メチルイソボルネオール (mg／l)	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	45	非イオン界面活性剤 (mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	46	フェノール類 (mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg／l)	0.9	0.8			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			4
	48	pH値	7.6	7.8			7.0	7.1			7.0	7.1			4
	49	味	－	－			－	－			－	－			－
	50	臭気	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			4
	51	色度 （度）	9.9	6.6			<0.5	<0.5			5.7	4.9			4
	52	濁度 （度）	4.0	1.6			<0.1	<0.1			1.2	1.3			4

水質試験成績表（原水）

令和8年度

試験項目＼採水箇所			向田浄水場(向田1号水源)				向田浄水場(向田2号水源)				曲浄水場(曲水源)				須曽浄水場(須曽水源)				闇浄水場(闇水源)				検査回数
			6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	
気温		(℃)	21.0	32.0			21.0	32.0			21.0	32.0			21.0	32.0			21.0	32.0			4
水温		(℃)	15.2	15.3			14.6	14.8			14.6	14.7			17.6	17.7			14.8	14.9			4
水質基準項目	1	一般細菌	(個／ml)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	2			4
	2	大腸菌		陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			陰性	陰性			4
	3	カドミウム及びその化合物	(mg／l)	<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			<0.0003	－			1
	4	水銀及びその化合物	(mg／l)	<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			<0.00005	－			1
	5	セレン及びその化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	6	鉛及びその他の化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	7	ヒ素及びその化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	8	六価クロム化合物	(mg／l)	<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			<0.002	－			1
	9	亜硝酸態窒素	(mg／l)	<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			<0.004	－			1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)	0.3	－			0.2	－			<0.1	－			<0.1	－			0.5	－			1
	12	フッ素及びその化合物	(mg／l)	<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			<0.08	－			1
	13	ホウ素及びその化合物	(mg／l)	<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			<0.1	－			1
	14	四塩化炭素	(mg／l)	<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			<0.0002	－			1
	15	1,4-ジオキサン	(mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	17	ジクロロメタン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	18	テトラクロロエチレン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	19	トリクロロエチレン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	21	ベンゼン	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	22	塩素酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	23	クロロ酢酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	24	クロロホルム	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	25	ジクロロ酢酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	26	ジブロモクロロメタン	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	27	臭素酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	28	総トリハロメタン	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	29	トリクロロ酢酸	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	30	ブロモジクロロメタン	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	31	ブロモホルム	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	32	ホルムアルデヒド	(mg／l)	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	33	亜鉛及びその化合物	(mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	35	鉄及びその化合物	(mg／l)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			4
	36	銅及びその化合物	(mg／l)	<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			<0.01	－			1
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg／l)	19.4	－			13.6	－			15.3	－			15.0	－			14.3	－			1
	38	マンガン及びその化合物	(mg／l)	<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			<0.001	－			1
	39	塩化物イオン	(mg／l)	17.9	18.8			14.0	14.4			16.7	17.5			14.3	15.1			15.6	17.4			4
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg／l)	43.0	45.0			45.5	44.2			43.2	41.7			56.8	56.4			48.5	50.1			4
	41	蒸発残留物	(mg／l)	148	－			136	－			134	－			172	－			147	－			1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg／l)	<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			<0.02	－			1
	43	ジェオスミン	(mg／l)	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg／l)	<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			<0.000001	－			1
	45	非イオン界面活性剤	(mg／l)	<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			<0.005	－			1
	46	フェノール類	(mg／l)	<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			<0.0005	－			1
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg／l)	<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			<0.3	<0.3			4
	48	pH値		6.8	7.1			7.0	7.3			7.0	7.2			7.0	7.4			7.0	7.3			4
	49	味		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－			－
	50	臭気		異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			4
	51	色度	(度)	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			<0.5	<0.5			4
	52	濁度	(度)	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			<0.1	<0.1			4

水質試験成績表（原水）

令和8年度

試験項目＼採水箇所			無関浄水場(無関水源) 6月	9月	12月	3月															検査回数
気温		（℃）	21.0	32.0																	4
水温		（℃）	14.8	14.8																	4
水質基準項目	1	一般細菌	（個／ml）	0	0																4
	2	大腸菌		陰性	陰性																4
	3	カドミウム及びその化合物	（mg／l）	<0.0003	－																1
	4	水銀及びその化合物	（mg／l）	<0.00005	－																1
	5	セレン及びその化合物	（mg／l）	<0.001	－																1
	6	鉛及びその他の化合物	（mg／l）	<0.001	－																1
	7	ヒ素及びその化合物	（mg／l）	<0.001	－																1
	8	六価クロム化合物	（mg／l）	<0.002	－																1
	9	亜硝酸態窒素	（mg／l）	<0.004	－																1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg／l）	<0.001	－																1
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg／l）	0.9	－																1
	12	フッ素及びその化合物	（mg／l）	<0.08	－																1
	13	ホウ素及びその化合物	（mg／l）	<0.1	－																1
	14	四塩化炭素	（mg／l）	<0.0002	－																1
	15	1,4-ジオキサン	（mg／l）	<0.005	－																1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg／l）	<0.0005	－																1
	17	ジクロロメタン	（mg／l）	<0.0005	－																1
	18	テトラクロロエチレン	（mg／l）	<0.0005	－																1
	19	トリクロロエチレン	（mg／l）	<0.0005	－																1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	（mg／l）	－	－																－
	21	ベンゼン	（mg／l）	<0.0005	－																1
	22	塩素酸	（mg／l）	－	－																－
	23	クロロ酢酸	（mg／l）	－	－																－
	24	クロロホルム	（mg／l）	－	－																－
	25	ジクロロ酢酸	（mg／l）	－	－																－
	26	ジブロモクロロメタン	（mg／l）	－	－																－
	27	臭素酸	（mg／l）	－	－																－
	28	総トリハロメタン	（mg／l）	－	－																－
	29	トリクロロ酢酸	（mg／l）	－	－																－
	30	ブロモジクロロメタン	（mg／l）	－	－																－
	31	ブロモホルム	（mg／l）	－	－																－
	32	ホルムアルデヒド	（mg／l）	－	－																－
	33	亜鉛及びその化合物	（mg／l）	<0.01	－																1
	34	アルミニウム及びその化合物	（mg／l）	<0.01	－																1
	35	鉄及びその化合物	（mg／l）	0.02	0.03																4
	36	銅及びその化合物	（mg／l）	<0.01	－																1
	37	ナトリウム及びその化合物	（mg／l）	14.0	－																1
	38	マンガン及びその化合物	（mg／l）	<0.001	－																1
	39	塩化物イオン	（mg／l）	14.7	14.8																4
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	（mg／l）	43.5	42.0																4
	41	蒸発残留物	（mg／l）	143	－																1
	42	陰イオン界面活性剤	（mg／l）	<0.02	－																1
	43	ジェオスミン	（mg／l）	<0.000001	－																1
	44	2-メチルイソボルネオール	（mg／l）	<0.000001	－																1
	45	非イオン界面活性剤	（mg／l）	<0.005	－																1
	46	フェノール類	（mg／l）	<0.0005	－																1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	（mg／l）	<0.3	<0.3																4
	48	pH値		6.6	7.0																4
	49	味		－	－																－
	50	臭気		異常なし	異常なし																4
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5																4
	52	濁度	（度）	<0.1	<0.1																4

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	高階地区浄水場系(池崎町)												検査回数
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温			（℃）	14.4	18.3	22.9	24.0	25.2	24.3	21.1						12
水質基準項目	1	一般細菌	(個／ml)	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	(mg／l)	－	<0.0003	－	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	(mg／l)	－	<0.00005	－	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	(mg／l)	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	(mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	(mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	8	六価クロム化合物	(mg／l)	－	<0.002	－	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	(mg／l)	－	<0.004	－	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)	－	0.1	－	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	(mg／l)	－	<0.08	－	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	(mg／l)	－	<0.1	－	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	(mg／l)	－	<0.0002	－	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	(mg／l)	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg／l)	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						4
	21	ベンゼン	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	(mg／l)	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－						4
	23	クロロ酢酸	(mg／l)	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－						4
	24	クロロホルム	(mg／l)	－	0.0017	－	－	0.0021	－	－						4
	25	ジクロロ酢酸	(mg／l)	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						4
	27	臭素酸	(mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	28	総トリハロメタン	(mg／l)	－	0.0017	－	－	0.0021	－	－						4
	29	トリクロロ酢酸	(mg／l)	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						4
	31	ブロモホルム	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						4
	32	ホルムアルデヒド	(mg／l)	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	(mg／l)	－	<0.01	－	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg／l)	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－						4
	35	鉄及びその化合物	(mg／l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物	(mg／l)	－	<0.01	－	－	0.01	－	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg／l)	－	12.5	－	－	12.9	－	－						4
	38	マンガン及びその化合物	(mg／l)	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	(mg／l)	12.9	12.6	12.5	12.7	12.6	12.8	13.1						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg／l)	16.0	16.5	17.2	18.0	17.8	17.0	16.2						12
	41	蒸発残留物	(mg／l)	－	78	－	－	81	－	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	(mg／l)	－	<0.02	－	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	(mg／l)	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg／l)	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	(mg／l)	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	(mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg／l)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値		6.3	6.4	6.1	6.4	6.3	6.4	6.2						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	(mg／l)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	徳田浄水場系(飯川町) 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数
水温			（℃）	13.9	19.2	22.6	26.3	28.6	26.3	22.4						12
水質基準項目	1	一般細菌	（個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	（mg／l）	－	<0.0003	－	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	（mg／l）	－	<0.00005	－	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	（mg／l）	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	（mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	（mg／l）	－	0.002	－	－	0.002	－	－						4
	8	六価クロム化合物	（mg／l）	－	<0.002	－	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	<0.004	－	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	0.2	－	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	（mg／l）	－	<0.08	－	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	（mg／l）	－	<0.1	－	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	（mg／l）	－	<0.0002	－	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	（mg／l）	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	（mg／l）	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						4
	21	ベンゼン	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	（mg／l）	－	<0.06	－	－	0.08	－	－						4
	23	クロロ酢酸	（mg／l）	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－						4
	24	クロロホルム	（mg／l）	－	0.0025	－	－	0.0025	－	－						4
	25	ジクロロ酢酸	（mg／l）	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						4
	27	臭素酸	（mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	28	総トリハロメタン	（mg／l）	－	0.0025	－	－	0.0025	－	－						4
	29	トリクロロ酢酸	（mg／l）	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						4
	31	ブロモホルム	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						4
	32	ホルムアルデヒド	（mg／l）	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	（mg／l）	－	<0.01	－	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	（mg／l）	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－						4
	35	鉄及びその化合物	（mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物	（mg／l）	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	（mg／l）	－	12.4	－	－	12.3	－	－						4
	38	マンガン及びその化合物	（mg／l）	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	（mg／l）	11.5	11.4	11.5	11.1	11.6	11.1	11.8						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	（mg／l）	65.3	64.0	65.8	65.3	64.2	67.0	63.0						12
	41	蒸発残留物	（mg／l）	－	134	－	－	143	－	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	（mg／l）	－	<0.02	－	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	（mg／l）	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	（mg／l）	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	（mg／l）	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	（mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	（mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値		8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	（mg／l）	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			岩屋浄水場系(白馬町)												検査回数
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		（℃）	12.2	16.5	20.7	24.0	26.5	25.9	22.2						12
水質基準項目	1	一般細菌 （個／ml）	0	0	0	0	0	0	1						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 （mg／l）	－	<0.0003	－	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 （mg／l）	－	<0.00005	－	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	0.002	－	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	8	六価クロム化合物 （mg／l）	－	<0.002	－	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	<0.004	－	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン （mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	0.2	－	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 （mg／l）	－	<0.08	－	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 （mg／l）	－	<0.1	－	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 （mg／l）	－	<0.0002	－	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン （mg／l）	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) （mg／l）	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						4
	21	ベンゼン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 （mg／l）	－	<0.06	－	－	0.11	－	－						4
	23	クロロ酢酸 （mg／l）	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－						4
	24	クロロホルム （mg／l）	－	0.0096	－	－	0.040	－	－						4
	25	ジクロロ酢酸 （mg／l）	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	26	ジブロモクロロメタン （mg／l）	－	0.0018	－	－	0.0017	－	－						4
	27	臭素酸 （mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	28	総トリハロメタン （mg／l）	－	0.017	－	－	0.051	－	－						4
	29	トリクロロ酢酸 （mg／l）	－	0.008	－	－	0.024	－	－						4
	30	ブロモジクロロメタン （mg／l）	－	0.0057	－	－	0.0095	－	－						4
	31	ブロモホルム （mg／l）	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－						4
	32	ホルムアルデヒド （mg／l）	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 （mg／l）	－	<0.01	－	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 （mg／l）	－	0.03	－	－	0.08	－	－						4
	35	鉄及びその化合物 （mg／l）	0.01	0.01	0.03	0.02	0.17	0.01	0.01						12
	36	銅及びその化合物 （mg／l）	－	<0.01	－	－	0.01	－	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 （mg／l）	－	4.8	－	－	6.2	－	－						4
	38	マンガン及びその化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン （mg／l）	7.6	5.2	6.2	6.2	7.5	7.7	7.3						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) （mg／l）	35.5	33.0	38.0	37.7	38.0	38.0	41.5						12
	41	蒸発残留物 （mg／l）	－	58	－	－	78	－	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 （mg／l）	－	<0.02	－	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン （mg／l）	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール （mg／l）	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 （mg／l）	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量） （mg／l）	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4						12
	48	pH値	7.7	7.4	7.6	7.8	8.1	7.9	7.9						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	0.5	0.7	2.0	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素 （mg／l）	0.45	0.40	0.40	0.35	0.25	0.35	0.35						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			高階浄水場系(黒崎町)												検査回数
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		（℃）	13.1	18.1	21.9	25.7	27.3	26.5	23.2						12
水質基準項目	1	一般細菌 （個／ml）	0	0	0	0	0	0	2						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 （mg／l）	－	<0.0003	－	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 （mg／l）	－	<0.00005	－	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	8	六価クロム化合物 （mg／l）	－	<0.002	－	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	<0.004	－	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン （mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	0.3	－	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 （mg／l）	－	<0.08	－	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 （mg／l）	－	<0.1	－	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 （mg／l）	－	<0.0002	－	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン （mg／l）	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) （mg／l）	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－						4
	21	ベンゼン （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 （mg／l）	－	<0.06	－	－	0.08	－	－						4
	23	クロロ酢酸 （mg／l）	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－						4
	24	クロロホルム （mg／l）	－	0.0071	－	－	0.020	－	－						4
	25	ジクロロ酢酸 （mg／l）	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	26	ジブロモクロロメタン （mg／l）	－	0.0036	－	－	0.0076	－	－						4
	27	臭素酸 （mg／l）	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	28	総トリハロメタン （mg／l）	－	0.0160	－	－	0.0410	－	－						4
	29	トリクロロ酢酸 （mg／l）	－	0.006	－	－	0.010	－	－						4
	30	ブロモジクロロメタン （mg／l）	－	0.0044	－	－	0.0100	－	－						4
	31	ブロモホルム （mg／l）	－	0.0013	－	－	0.0029	－	－						4
	32	ホルムアルデヒド （mg／l）	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 （mg／l）	－	<0.01	－	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 （mg／l）	－	0.02	－	－	0.05	－	－						4
	35	鉄及びその化合物 （mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01						12
	36	銅及びその化合物 （mg／l）	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 （mg／l）	－	8.3	－	－	8.6	－	－						4
	38	マンガン及びその化合物 （mg／l）	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン （mg／l）	10.5	8.6	8.8	9.5	9.1	11.1	9.2						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) （mg／l）	62.2	57.5	60.0	62.5	58.8	57.0	56.5						12
	41	蒸発残留物 （mg／l）	－	97	－	－	110	－	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 （mg／l）	－	<0.02	－	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン （mg／l）	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール （mg／l）	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 （mg／l）	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 （mg／l）	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量） （mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3						12
	48	pH値	7.9	7.8	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素 （mg／l）	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			高階浄水場系(小川内町)												検査回数
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		（℃）	12.1	17.2	20.7	24.1	26.5	24.8	20.8						12
水質基準項目	1	一般細菌 (個／ml)	0	0	0	0	0	0	2						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 (mg／l)	－	<0.0003	－	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 (mg／l)	－	<0.00005	－	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 (mg／l)	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 (mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 (mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	8	六価クロム化合物 (mg／l)	－	<0.002	－	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 (mg／l)	－	<0.004	－	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg／l)	－	0.5	－	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 (mg／l)	－	<0.08	－	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 (mg／l)	－	<0.1	－	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 (mg／l)	－	<0.0002	－	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン (mg／l)	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン (mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン (mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン (mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) (mg／l)	－	0.000005	－	－	0.000010	－	－						4
	21	ベンゼン (mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 (mg／l)	－	<0.06	－	－	0.27	－	－						4
	23	クロロ酢酸 (mg／l)	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－						4
	24	クロロホルム (mg／l)	－	0.0010	－	－	0.0012	－	－						4
	25	ジクロロ酢酸 (mg／l)	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	26	ジブロモクロロメタン (mg／l)	－	0.0026	－	－	0.0052	－	－						4
	27	臭素酸 (mg／l)	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						4
	28	総トリハロメタン (mg／l)	－	0.0076	－	－	0.016	－	－						4
	29	トリクロロ酢酸 (mg／l)	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－						4
	30	ブロモジクロロメタン (mg／l)	－	0.0009	－	－	0.0019	－	－						4
	31	ブロモホルム (mg／l)	－	0.0031	－	－	0.0078	－	－						4
	32	ホルムアルデヒド (mg／l)	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 (mg／l)	－	<0.01	－	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 (mg／l)	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－						4
	35	鉄及びその化合物 (mg／l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物 (mg／l)	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 (mg／l)	－	15.0	－	－	14.5	－	－						4
	38	マンガン及びその化合物 (mg／l)	－	<0.001	－	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン (mg／l)	14.8	13.7	14.0	13.9	14.3	14.4	14.4						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg／l)	93.5	94.0	97.0	97.5	96.0	96.5	95.3						12
	41	蒸発残留物 (mg／l)	－	170	－	－	171	－	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 (mg／l)	－	<0.02	－	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン (mg／l)	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール (mg／l)	－	<0.000001	－	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 (mg／l)	－	<0.005	－	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 (mg／l)	－	<0.0005	－	－	－	－	－						1
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg／l)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値	8.2	8.2	8.1	8.4	8.4	8.5	8.4						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素 (mg／l)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	田鶴浜浄水場系(大津町)												検査回数
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温			（℃）	14.8	19.2	20.9	22.8	26.3	25.8	21.9						12
水質基準項目	1	一般細菌	（個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	0.002	－	－	0.002	－						4
	8	六価クロム化合物	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	（mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	（mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	（mg／l）	－	－	0.06	－	－	0.09	－						4
	23	クロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	25	ジクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	（mg／l）	－	－	0.0011	－	－	0.0009	－						4
	27	臭素酸	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン	（mg／l）	－	－	0.0031	－	－	0.003	－						4
	29	トリクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	31	ブロモホルム	（mg／l）	－	－	0.0020	－	－	0.0021	－						4
	32	ホルムアルデヒド	（mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	35	鉄及びその化合物	（mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	37.9	－	－	39.1	－						4
	38	マンガン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	（mg／l）	15.1	15.0	15.0	15.5	15.2	15.0	15.2						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	（mg／l）	30.2	30.5	31.0	31.0	30.0	34.8	29.8						12
	41	蒸発残留物	（mg／l）	－	－	191	－	－	191	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	（mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	（mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	（mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値		8.3	8.2	8.3	8.5	8.5	8.4	8.3						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	（mg／l）	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			田鶴浜浄水場系(七原町)												検査回数
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		（℃）	12.3	17.8	19.6	22.3	26.2	25.5	22.0						12
水質基準項目	1	一般細菌 （個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	0.002	－	－	0.002	－						4
	8	六価クロム化合物 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 （mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) （mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 （mg／l）	－	－	0.07	－	－	0.09	－						4
	23	クロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	25	ジクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン （mg／l）	－	－	0.0008	－	－	0.0013	－						4
	27	臭素酸 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン （mg／l）	－	－	0.0025	－	－	0.0039	－						4
	29	トリクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	30	ブロモジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	31	ブロモホルム （mg／l）	－	－	0.0017	－	－	0.0026	－						4
	32	ホルムアルデヒド （mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	35	鉄及びその化合物 （mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	37.9	－	－	39.2	－						4
	38	マンガン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン （mg／l）	15.1	14.9	15.0	15.3	15.3	15.0	15.2						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) （mg／l）	30.8	30.0	31.0	31.0	30.4	32.2	30.5						12
	41	蒸発残留物 （mg／l）	－	－	193	－	－	199	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量） （mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値	8.4	8.2	8.3	8.5	8.5	8.5	8.5						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素 （mg／l）	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			岩屋浄水場系(中島町塩津)												検査回数
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		（℃）	14.5	19.8	21.8	24.8	28.4	28.1	24.1						12
水質基準項目	1	一般細菌 （個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	0.2	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 （mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) （mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 （mg／l）	－	－	0.06	－	－	0.07	－						4
	23	クロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム （mg／l）	－	－	0.0150	－	－	0.017	－						4
	25	ジクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン （mg／l）	－	－	0.0038	－	－	0.0036	－						4
	27	臭素酸 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン （mg／l）	－	－	0.028	－	－	0.03	－						4
	29	トリクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	0.008	－	－	0.008	－						4
	30	ブロモジクロロメタン （mg／l）	－	－	0.0087	－	－	0.0089	－						4
	31	ブロモホルム （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	32	ホルムアルデヒド （mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	0.04	－	－	0.05	－						4
	35	鉄及びその化合物 （mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	6.1	－	－	6.3	－						4
	38	マンガン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン （mg／l）	7.7	5.9	7.0	6.7	7.0	7.5	6.7						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) （mg／l）	33.5	31.0	35.0	38.0	38.0	31.8	39.6						12
	41	蒸発残留物 （mg／l）	－	－	66	－	－	62	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量） （mg／l）	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6						12
	48	pH値	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素 （mg／l）	0.40	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	河内浄水場系(中島町上町)												検査回数
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温			(℃)	13.2	18.3	19.6	21.7	25.2	25.1	20.1						12
水質基準項目	1	一般細菌	(個／ml)	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物	(mg／l)	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	(mg／l)	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)	－	－	0.2	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	(mg／l)	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	(mg／l)	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg／l)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	(mg／l)	－	－	0.14	－	－	0.18	－						4
	23	クロロ酢酸	(mg／l)	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム	(mg／l)	－	－	0.0062	－	－	0.013	－						4
	25	ジクロロ酢酸	(mg／l)	－	－	0.004	－	－	0.004	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	(mg／l)	－	－	0.0081	－	－	0.0086	－						4
	27	臭素酸	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン	(mg／l)	－	－	0.025	－	－	0.037	－						4
	29	トリクロロ酢酸	(mg／l)	－	－	0.004	－	－	0.008	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	(mg／l)	－	－	0.0092	－	－	0.014	－						4
	31	ブロモホルム	(mg／l)	－	－	0.0011	－	－	0.0009	－						4
	32	ホルムアルデヒド	(mg／l)	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg／l)	－	－	0.04	－	－	0.05	－						4
	35	鉄及びその化合物	(mg／l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg／l)	－	－	12.1	－	－	12.1	－						4
	38	マンガン及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	(mg／l)	15.6	15.5	15.1	15.7	15.3	15.6	16.6						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg／l)	21.7	25.0	24.2	28.0	26.0	24.4	24.9						12
	41	蒸発残留物	(mg／l)	－	－	90	－	－	92	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	(mg／l)	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	(mg／l)	－	－	0.000002	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg／l)	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	(mg／l)	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg／l)	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3						12
	48	pH値		7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	(mg／l)	0.50	0.50	0.60	0.50	0.55	0.50	0.45						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	外原浄水場系(中島町土川)												検査回数
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温			(℃)	15.2	21.4	23.4	26.2	30.8	29.3	25.1						12
水質基準項目	1	一般細菌	(個／ml)	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物	(mg／l)	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	(mg／l)	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	(mg／l)	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	(mg／l)	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg／l)	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	(mg／l)	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－						4
	23	クロロ酢酸	(mg／l)	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム	(mg／l)	－	－	0.0029	－	－	0.0024	－						4
	25	ジクロロ酢酸	(mg／l)	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	27	臭素酸	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン	(mg／l)	－	－	0.0029	－	－	0.0024	－						4
	29	トリクロロ酢酸	(mg／l)	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	31	ブロモホルム	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	32	ホルムアルデヒド	(mg／l)	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	35	鉄及びその化合物	(mg／l)	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg／l)	－	－	15.8	－	－	15.5	－						4
	38	マンガン及びその化合物	(mg／l)	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	(mg／l)	17.4	16.9	17.1	17.5	17.2	17.2	17.3						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg／l)	51.8	50.0	50.8	50.8	49.0	50.5	49.5						12
	41	蒸発残留物	(mg／l)	－	－	154	－	－	158	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	(mg／l)	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	(mg／l)	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg／l)	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	(mg／l)	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	(mg／l)	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg／l)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値		7.0	6.9	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	(mg／l)	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	河内浄水場系(中島町瀬嵐) 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数
水温			（℃）	14.2	19.8	20.8	23.7	27.6	26.8	22.7						12
水質基準項目	1	一般細菌	（個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	0.2	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	（mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	（mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	（mg／l）	－	－	0.15	－	－	0.26	－						4
	23	クロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム	（mg／l）	－	－	0.0130	－	－	0.029	－						4
	25	ジクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	（mg／l）	－	－	0.0096	－	－	0.012	－						4
	27	臭素酸	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン	（mg／l）	－	－	0.0370	－	－	0.064	－						4
	29	トリクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	0.008	－	－	0.012	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	（mg／l）	－	－	0.0130	－	－	0.022	－						4
	31	ブロモホルム	（mg／l）	－	－	0.0011	－	－	0.0011	－						4
	32	ホルムアルデヒド	（mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	0.04	－	－	0.06	－						4
	35	鉄及びその化合物	（mg／l）	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						12
	36	銅及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	11.5	－	－	12.7	－						4
	38	マンガン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	（mg／l）	15.6	15.6	15.4	15.8	16.2	16.0	16.8						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	（mg／l）	22.0	24.2	23.0	22.2	23.6	27.1	21.7						12
	41	蒸発残留物	（mg／l）	－	－	85	－	－	98	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	（mg／l）	－	－	0.000002	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	（mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	（mg／l）	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4						12
	48	pH値		7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	（度）	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	（mg／l）	0.35	0.25	0.25	0.25	0.40	0.25	0.40						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	須曽浄水場系(能登島祖母ケ浦町)												検査回数
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温			（℃）	13.6	18.5	19.3	23.5	27.3	27.2	22.1						12
水質基準項目	1	一般細菌	（個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	0.1	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	（mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	（mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	（mg／l）	－	－	0.06	－	－	0.12	－						4
	23	クロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム	（mg／l）	－	－	0.0140	－	－	0.013	－						4
	25	ジクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	（mg／l）	－	－	0.0035	－	－	0.0045	－						4
	27	臭素酸	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン	（mg／l）	－	－	0.025	－	－	0.027	－						4
	29	トリクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	0.007	－	－	0.006	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	（mg／l）	－	－	0.0078	－	－	0.0090	－						4
	31	ブロモホルム	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	0.0006	－						4
	32	ホルムアルデヒド	（mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	0.03	－	－	0.04	－						4
	35	鉄及びその化合物	（mg／l）	0.02	0.05	0.04	<0.01	0.01	0.01	0.01						12
	36	銅及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	8.4	－	－	7.9	－						4
	38	マンガン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	（mg／l）	8.7	7.1	7.5	7.8	8.8	8.2	8.5						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	（mg／l）	39.5	36.8	40.0	41.2	44.8	41.0	40.2						12
	41	蒸発残留物	（mg／l）	－	－	84	－	－	86	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	（mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	（mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	（mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	0.4						12
	48	pH値		7.3	7.3	7.4	7.7	7.6	7.7	7.6						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	（度）	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	（mg／l）	0.35	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.35						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			向田浄水場系(能登島向田町)												検査回数
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		（℃）	14.5	18.4	18.6	22.3	20.5	22.8	18.4						12
水質基準項目	1	一般細菌 （個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	0.2	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 （mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) （mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 （mg／l）	－	－	<0.06	－	－	0.06	－						4
	23	クロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム （mg／l）	－	－	0.0024	－	－	0.0017	－						4
	25	ジクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	27	臭素酸 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン （mg／l）	－	－	0.0029	－	－	0.0017	－						4
	29	トリクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	30	ブロモジクロロメタン （mg／l）	－	－	0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	31	ブロモホルム （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	32	ホルムアルデヒド （mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	35	鉄及びその化合物 （mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04						12
	36	銅及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	16.2	－	－	16.2	－						4
	38	マンガン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン （mg／l）	15.6	15.1	15.4	15.8	15.7	16.0	16.1						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) （mg／l）	44.5	46.2	47.0	48.8	45.7	44.4	44.0						12
	41	蒸発残留物 （mg／l）	－	－	134	－	－	141	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量） （mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値	7.1	7.0	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1						12
	53	残留塩素 （mg／l）	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			曲浄水場系(能登島曲町) 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数
水温		（℃）	14.6	16.8	17.7	17.8	20.2	19.2	18.5						12
水質基準項目	1	一般細菌 （個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 （mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) （mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 （mg／l）	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－						4
	23	クロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム （mg／l）	－	－	0.0010	－	－	0.0011	－						4
	25	ジクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	27	臭素酸 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン （mg／l）	－	－	0.0010	－	－	0.0011	－						4
	29	トリクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	30	ブロモジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	31	ブロモホルム （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	32	ホルムアルデヒド （mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	35	鉄及びその化合物 （mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01						12
	36	銅及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	15.7	－	－	15.3	－						4
	38	マンガン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン （mg／l）	17.3	17.1	17.1	17.6	17.5	17.4	17.4						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) （mg／l）	43.0	42.0	44.0	42.0	42.3	42.8	40.7						12
	41	蒸発残留物 （mg／l）	－	－	136	－	－	134	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量） （mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素 （mg／l）	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目 ＼ 採水箇所			無関浄水場系(能登島無関町)												検査回数
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		（℃）	14.2	19.4	20.4	24.2	28.0	27.1	22.8						12
水質基準項目	1	一般細菌 （個／ml）	0	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg／l）	－	－	0.9	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素 （mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA) （mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸 （mg／l）	－	－	0.08	－	－	0.12	－						4
	23	クロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム （mg／l）	－	－	0.0029	－	－	0.0027	－						4
	25	ジクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	0.0006	－						4
	27	臭素酸 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン （mg／l）	－	－	0.0029	－	－	0.0040	－						4
	29	トリクロロ酢酸 （mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	30	ブロモジクロロメタン （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	31	ブロモホルム （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	0.0007	－						4
	32	ホルムアルデヒド （mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	35	鉄及びその化合物 （mg／l）	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	0.02						12
	36	銅及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物 （mg／l）	－	－	14.3	－	－	13.9	－						4
	38	マンガン及びその化合物 （mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン （mg／l）	15.8	15.2	14.8	15.0	15.0	14.9	15.4						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) （mg／l）	39.0	40.8	41.2	41.5	40.4	43.0	39.0						12
	41	蒸発残留物 （mg／l）	－	－	127	－	－	135	－						4
	42	陰イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール （mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤 （mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類 （mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量） （mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値	6.7	6.6	6.7	7.1	7.3	7.1	7.0						12
	49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度 （度）	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度 （度）	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1						12
	53	残留塩素 （mg／l）	0.25	0.55	0.45	0.40	0.40	0.25	0.20						12

水質試験成績表（浄水）

令和8年度

項目			採水箇所	闇浄水場系(能登島闇町) 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数
水温			（℃）	14.3	17.7	19.3	20.0	21.8	23.5	19.7						12
水質基準項目	1	一般細菌	（個／ml）	2	0	0	0	0	0	0						12
	2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						12
	3	カドミウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.0003	－	－	－	－						1
	4	水銀及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.00005	－	－	－	－						1
	5	セレン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	6	鉛及びその他の化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	7	ヒ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	8	六価クロム化合物	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	－	－						1
	9	亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	<0.004	－	－	－	－						1
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg／l）	－	－	0.5	－	－	－	－						1
	12	フッ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.08	－	－	－	－						1
	13	ホウ素及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.1	－	－	－	－						1
	14	四塩化炭素	（mg／l）	－	－	<0.0002	－	－	－	－						1
	15	1,4-ジオキサン	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	17	ジクロロメタン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	18	テトラクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	19	トリクロロエチレン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	（mg／l）	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－						4
	21	ベンゼン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	22	塩素酸	（mg／l）	－	－	<0.06	－	－	0.08	－						4
	23	クロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－						4
	24	クロロホルム	（mg／l）	－	－	0.0008	－	－	0.0007	－						4
	25	ジクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	26	ジブロモクロロメタン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	27	臭素酸	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－						4
	28	総トリハロメタン	（mg／l）	－	－	0.0008	－	－	0.0007	－						4
	29	トリクロロ酢酸	（mg／l）	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－						4
	30	ブロモジクロロメタン	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	31	ブロモホルム	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－						4
	32	ホルムアルデヒド	（mg／l）	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－						4
	33	亜鉛及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	－	－						1
	34	アルミニウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	35	鉄及びその化合物	（mg／l）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01						12
	36	銅及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－						4
	37	ナトリウム及びその化合物	（mg／l）	－	－	14.1	－	－	14.3	－						4
	38	マンガン及びその化合物	（mg／l）	－	－	<0.001	－	－	－	－						1
	39	塩化物イオン	（mg／l）	15.9	16.0	15.8	16.3	16.5	16.5	16.1						12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	（mg／l）	50.5	52.0	48.8	49.5	51.2	49.0	48.0						12
	41	蒸発残留物	（mg／l）	－	－	144	－	－	149	－						4
	42	陰イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.02	－	－	－	－						1
	43	ジェオスミン	（mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	44	2-メチルイソボルネオール	（mg／l）	－	－	<0.000001	－	－	－	－						1
	45	非イオン界面活性剤	（mg／l）	－	－	<0.005	－	－	－	－						1
	46	フェノール類	（mg／l）	－	－	<0.0005	－	－	－	－						1
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	（mg／l）	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						12
	48	pH値		7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3						12
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						12
	51	色度	（度）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						12
	52	濁度	（度）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						12
	53	残留塩素	（mg／l）	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25						12